

Утверждаю:  
Директор МАУДО СЮН  
(С.А.Елисеев)  
« 15 » января 2020 года



## ИНСТРУКЦИЯ

по действиям дежурного работника МАУДО СЮН  
при срабатывании пожарной сигнализации  
в подразделение пожарной охраны

Срабатывание **пожарной сигнализации**— это ситуация, которая требует четких и оперативных действий.

**Дежурный работник, принявший сигнал тревоги от системы пожарной сигнализации, должен сделать следующее:**

1. Определить местоположение (помещение) сработавшего датчика пожарной сигнализации;

2. Без замедления сообщить о срабатывании сигнализации в пожарную часть (73 ПЧ ФПС г. Красноуфимска) по телефону «101» или «112» при этом обязательно указать:

- адрес объекта: г. Красноуфимск, ул. Саргинская, 12
- название учреждения — МАУДО «Станция юных натуралистов»
- место возгорания (срабатывания датчика)
- назвать причину срабатывания сигнализации
- сообщить свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность
- указать сколько пострадавших (для вызова скорой помощи)
- уточнить, кто принял вызов.

3. Не прерывая вызов, незамедлительно проследовать самому (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром выяснить на месте обстоятельства срабатывания датчика — пожар, или ложное срабатывание.

4. Подтвердить информацию о пожаре диспетчеру пожарной охраны;

5. Объявить тревогу, доложив об обстановке администрации объекта;

6. Действовать по плану действий администрации и персонала в случае возникновения пожара;

7. Включать систему оповещения людей о пожаре (если не включилась автоматически);

- организовать эвакуацию людей с объекта и проверить по спискам;
- выполнить эвакуацию ценной документации, имущества, оборудования и прочих материальных ценностей с объекта возгорания;
- встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и доложить сложившуюся обстановку.

**Действия при ложном срабатывании (неисправности) пожарной сигнализации:**

1. Подтвердить информацию о ложном срабатывании диспетчеру пожарной охраны;

2. Осуществить сброс сигнала;

3. Принять меры по дополнительной охране помещения;

4. Сообщить о случившемся в организацию, которая занимается обслуживанием систем автоматической пожарной сигнализации на данном объекте.

5. О тревожном сигнале и принятых мерах необходимо сделать запись в специальном журнале.